

## BELEIDSREGELS ARBOBESLUIT

“De cabine en andere arbeidsplaatsen van het voer-en vaartuig zijn voorzien van een overdrukfilter- en klimaatregelinginstallatie, die het binnentreden van asbest- of crocidoliethoudend stof of aërosol in de cabine via de ventilatielucht voorkomt. De overdruk bedraagt minimaal 100 Pascal en maximaal 300 Pascal. Het debiet bedraagt, afhankelijk van de lektheid, minimaal 12,5 en maximaal 120 kubieke meter lucht per uur. De installatie is voorzien van een controlesysteem dat storingen signaleert”.

In de beleidsregel 4.9-4 staat dit voorschrift nog niet opgenomen, maar een opname hiervan is voorzien in een van de komende wijzigingen.

In de CROW publicatie 132 worden in hoofdstuk 6, paragraaf 5 duidelijke voorschriften gegeven voor dergelijke installaties, voor zowel de inrichting, de uitrusting, het gebruik en het onderhoud.

De arbeidsinspectie beschouwt in deze de CROW publicatie 132, derde druk (november 2003) als de meest actuele stand van techniek en wetenschap inzake het werken met verontreinigde grond en waterbodem en zal in haar handhaving rekening houden met deze stand der techniek.

Met betrekking tot de wettelijke basis:

Artikel 4.2 Arbobesluit stelt eisen met betrekking tot het inventariseren, evalueren en beoordelen van blootstelling. Tijdens het werken met verontreinigde grond is een dergelijk -voortdurende- beoordeling in de cabine alleen maar mogelijk door een continu meting van de ademlucht.

Artikel 6.2, lid 1 t/m 3 Arbobesluit stelt het navolgende:

1. Op arbeidsplaatsen is voldoende, niet verontreinigde lucht aanwezig.
2. Luchtverseringsinstallaties zijn altijd bedrijfsklaar.
3. Luchtverseringsinstallaties zijn voorzien van een controlesysteem dat storingen in de installatie signaleert, voor zover dat noodzakelijk is voor de gezondheid van de werknemers.

Deze artikelen vormen onder meer de basis voor de toepassing en bewaking van de overdrukfilter- of de overdrukleeftucht installaties, zoals inmiddels verwoord in de beleidsregel 4.45

Het niet hebben van een dergelijke bewaking tegen storingen en het niet zorgen voor voldoende niet-verontreinigde lucht vormt dus feitelijk een overtreding van artikel 6.2 van Het arbobesluit.



RST Tiel - Morsestraat 7 - Tiel  
Telefoon: 0344 61 46 83  
[www.rst-tiel.nl](http://www.rst-tiel.nl)